

少額調達案件見積依頼

(オープンカウンター方式)

- 1 件名
布ホース (65mm) ほか2点
- 2 品名及び数量
 - (1) 布ホース (65mm) 10本
 - (2) 布ホース (50mm) 4本
 - (3) 布ホース (40mm) 2本
- 3 規格等
仕様書のとおり。
- 4 納入期限
令和元年6月14日 (金)
- 5 納入場所
京都府京都市上京区京都御苑438-1 皇宮警察本部 京都護衛署
- 6 その他
 - (1) 請負業者は仕様等に疑義がある場合には、皇宮警察本部会計課担当官 (以下「担当官」という。) に説明を求めるものとし、見積書提出後、仕様の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
 - (2) 見積書を提出する場合は、事前に製品の製造元・仕様・規格等全てが判明するカタログ資料又はサンプル等を提出し、担当官の了承を得た上で、見積書を提出すること。
なお、提出された当該商品のサンプル等は、審査で使用するものであり、返却しない。
 - (3) 納入については、担当官と事前に納入先、納入日等を十分に打ち合わせた上で行うこと。
 - (4) 上記のほか、詳細については、担当官の指示によること。
- 7 見積書提出期限
令和元年5月20日 (月) 17時15分

布ホース仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、皇宮警察本部が調達する布ホースについて規定する。

2 布ホース（65mm・50mm・40mm）

呼称	65mm	50mm	40mm
長さ	20m（+2m）		
材質	タテ糸 ～ ポリエステルспан糸、耳部には太めの糸を使用し強化		
	ヨコ糸 ～ ポリエステルフィラメント糸		
縫製方法	平織りとする		
ホース体質量	370g/m以下	285g/m以下	210g/m以下
使用圧	1.6Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa
巻径	35cm以下		
ホース体内張	合成樹脂		
結合金具	アルミ合金、メス金具部にタイヤ（蓄光式／反射式）を取り付けること。		
結合方法	アルミリング締め		

※ 備考

上記布ホースについては、消防用ホースの技術上の規格を定める省令に基づいた商品であり、それを証明する合格表記（消）（NS）マークがあるものとする。

また、法律金具装着部確認評価試験に基づき、合格品の証明として「認」シールを貼付したものであること。

3 仕様がない事項等は担当官の指示のとおりとする。