

仕 様 書

- 1 件 名
射撃場排気設備用フィルタ交換及び廃棄処分
- 2 履行場所
東京都府中市朝日町3-12-1
警察大学校 術科棟 射撃場
- 3 履行期限（納期）
令和8年2月27日まで
- 4 目的及び概要
けん銃射撃場の鉛粉塵対策に伴う排気装置（屋外型フィルターユニット）のフィルタを交換し換気設備全体の機能整備を図る。
- 5 作業内容
 - (1) フィルタの交換（同等品不可）
フィルタの交換作業は、委託者と協議の上、日時を決定し、作業時は係員の立会い又は指示を受けること。
※フィルタの交換内容

プレフィルタ（ろ材のみ）	P/S400N 610W×610H×14mm（±2）	25枚
プレフィルタ（ろ材のみ）	P/S400N 610W×305H×14mm（±2）	5枚
中性能フィルタ（ろ材のみ）	A-90-F 610W×610H×65D	25個
中性能フィルタ（ろ材のみ）	A-90-W 610W×305H×65D	5個
HEPAフィルタ	1506-16型 610W×610H×292D	25個
HEPAフィルタ	1506-16型 610W×305H×292D	5個
 - (2) フィルタの廃棄処分
使用済みフィルタについては、法律に基づき適正に処分すること。
※処分するフィルタ

プレフィルタ（ろ材のみ）	P/S400N 610W×610H×14mm（±2）	25枚
プレフィルタ（ろ材のみ）	P/S400N 610W×305H×14mm（±2）	5枚
中性能フィルタ（ろ材のみ）	A-90-F 610W×610H×65D	25個
中性能フィルタ（ろ材のみ）	A-90-W 610W×305H×65D	5個
HEPAフィルタ	1506-16型 610W×610H×292D	25個
HEPAフィルタ	1506-16型 610W×305H×292D	5個
ロールフィルタ	120cm×20m	2個
中性能フィルタ	610H×610W×150D	2個
中性能フィルタ	500H×450W×65D	5個
- 6 一般的事項
 - (1) この仕様書は、業務の概要を示すものであるから作業の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、記載のない事項であっても、自然付帯作業、又は警察大学校担当職員（以下「担当職員」という。）が特に指示した事項は、契約金額の範囲内で実施するものとする。
 - (2) 業務の実施に当たっては、法令、条例及び規則、担当職員の指示並びに庁舎管理上の定められた注意事項を遵守し、施設、人員、備品等に対し、損害を与えないように必要な措置を行うこと。
 - (3) 損害を与えたとき、又は損害を与える恐れのあるときは、直ちに担当職員の指示を受けるとともに損害を与えたときは契約時の現状に復旧させること。
なお、緊急やむを得ないときは、直ちに必要な措置を行い事後遅滞なく担当職員に報告すること。
 - (4) 業務に必要な水及び電気は警察大学校の負担とするが、その使用は必要最

小限とすること。

7 作業時間及び検査

作業時間は原則、官庁勤務時間（平日8:30～17:00）とする。

作業終了後、担当職員に報告し検査確認を受けること。

作業完了後すみやかに作業完了報告書を提出すること。

8 その他

(1) 業務に必要とされる物品等は、請負業者が負担するものとする。

(2) 喫煙は、担当職員が指定した場所で行うこと。

(3) 業務区域以外の場所に立ち入ってはならない。業務上やむを得ない場合は担当職員に同意を求め、その立会のもと立ち入ること。ただし、「食堂」・「売店」・「自動販売機」の使用は認める。

(4) 貸与する腕章は、在校中は常に何人からも確認できる位置に携帯すること。

(5) 請負業者は、作業状況の写真記録を作成し作業完了報告書に添えて提出すること。

(6) その他詳細については、担当職員の指示に従うこと。