

仕 様 書

1 契約件名

警察大学校本館及び寮棟火災報知設備改修工事（ホーチキ株式会社製）

2 履行場所

東京都府中市朝日町3-12-1 警察大学校

3 履行期限（作業完了報告書提出期限）

令和8年3月27日まで

4 目的及び概要

不作動の感知器の交換、熱感知器から煙感知器への交換を行うもの

5 一般的事項

- (1) この仕様書は、業務の大要を示すものであるから作業の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、記載のない事項であっても、自然付帯作業、又は警察大学校担当職員（以下「担当職員」という。）が特に指示した事項は、契約金額の範囲内で実施するものとする。
- (2) 業務の実施に当たっては、法令、条例及び規則、担当職員の指示並びに庁舎管理上の定められた注意事項を遵守し、施設、人員、備品等に対し、損害を与えないように必要な措置を行うこと。
- (3) 損害を与えたとき、又は損害を与える恐れのあるときは、直ちに担当職員の指示を受けるとともに損害を与えたときは契約時の現状に復旧させること。
なお、緊急やむを得ないときは、直ちに必要な措置を行い事後遅滞なく担当職員に報告すること。
- (4) 業務に必要な水及び電気は警察大学校の負担とするが、その使用は必要最小限とすること。

6 作業時間及び検査

- (1) 作業時間は原則、平日 8:30～17:00 とする。やむを得ず、時間外に業務を行う必要がある場合は、担当係と協議の上調整を行うこと。
- (2) 作業終了後、担当係に報告し検査確認を受けること。
- (3) 作業完了後すみやかに作業完了報告書を提出すること。

7 その他

- (1) 業務に必要とされる物品等は、請負者が負担するものとする。
- (2) 喫煙は、担当係が指定した場所で行うこと。
- (3) 業務区域以外の場所に立ち入ってはならない。業務上やむを得ない場合は担当係に同意を求め、その立会のもと立ち入ること。ただし、「食堂」・「売店」・「自動販売機」の使用は認める。
- (4) 貸与する腕章は、在校中は常に何人からも確認できる位置に携行すること。
- (5) 請負者は、作業状況の写真記録を作成し作業完了報告書に添えて提出すること。
- (6) その他詳細については、担当係の指示に従うこと。

8 特記事項

作業内容

- (1) 不作動となった感知器を撤去し、次の感知器の取付けを行う。

ア 本館

光電式スポット型感知器	2種露出型	S LV-2	7個
光電式スポット型感知器	2信号露出型	S LV-23	3個
光電式スポット型感知器	3種露出型	S LV-3	2個

イ 寮棟

光電式スポット型感知器	2種露出型	S LV-2	23個
光電式スポット型感知器	2信号露出型	S LV-23	18個
光電式スポット型感知器	3種露出型	S LV-3	19個

※詳細な交換箇所の場所については、別途示すものとする

- (2) 差動式熱感知器を撤去し、次の煙感知器の取付けを行う。

光電式スポット型感知器 2信号露出型 S LV-23 1個

※詳細な交換箇所の場所については、別途示すものとする

- (3) 感知器取付け位置は、天井の高さおおよそ2.5mである。
- (4) 感知器交換後、異状なく作動することを確認すること。
- (5) 撤去した機器については場外に搬出し、処分すること。
- (6) 消防に関する諸手続及び検査等が必要な場合は請負者にて実施する。

～お願ひ～



1 見積書（参考）の提出

参加される方に市場価格調査を目的として見積書の提出をお願いしております。

提出いただいた見積額は競合他社などに通知されることはありませんので、現時点での最低額で記載して下さい。

なお、見積額と実際の入札額が大きく異なっていた場合には、調査をさせていただく場合もありますので、その場合はご協力をお願いします。

(1) 提出期限

令和7年12月22日 17時15分

(2) 提出先（メール、郵送又は持参）

警察大学校教務部会計課管財・営繕係

郵送宛先 183-0003 東京都府中市朝日町3-12-1

アドレス keidai-kouji@npa.go.jp

(3) 見積書記載内容

宛名は「警察大学校」とし、消費税抜きの金額で見積書の作成をお願いします。

2 アンケートの提出

開札前に入札を辞退される場合、別添「入札辞退の理由に関するアンケート」の提出をお願いします。

アンケートは今後の契約業務の改善に活かす目的で実施しており、提出内容などにより不利な取り扱いを受けることはありません。

入札辞退の理由として、該当する箇所にチェックをお願いします。

提出は1(2)の提出先へ、メール、郵送又は持参で警察大学校教務部会計課管財・営繕係までお願いします。