

仕 様 書

1 契約概要

- (1) 売払物件名 : 警察大学校 工事発生材ほか処分
- (2) 売払い物件概要 : 別添1・2のとおり
- (3) 引 渡 期 限 : 令和7年10月10日
- (4) 引 渡 場 所 : 東京都府中市朝日町3-12-1 警察大学校敷地内

2 物品の搬出について

- (1) 歳入徴収官の発行する納入告知書により指定期日までに契約金額を納付し、警察大学校会計課担当者(以下「担当者」という。)において納付の確認ができた後、発生材の引渡しを行うものとする。
- (2) 買受人が引渡場所から物件を搬出するときは、担当者に事前に日時を連絡し承諾を得ること。
- (3) 物件の搬出に必要な機材等は、全て買受人の負担において用意すること。
※別添1・2に記載の数値は参考値であり、実際の数値とは異なる場合がある。
- (4) 物件の搬出は、月曜日～金曜日(土・日祝祭日は除く。)の8時30分から17時00分の間に行うものとする。
- (5) 買受人は、引渡期限までに物件を搬出すること。

3 受領書の提出について

買受人は、物件の搬出を完了したときは、別紙1「受領書」を搬出が完了した日の翌日から7日以内に担当者に提出をすること。

4 物件の処理について

物件の処理については、関係法規を遵守するとともに、問題が発生しないようにすること。

5 一般事項

- (1) この仕様書は、業務の概要を示すものであるから、業務の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、記載のない事項であっても、自然付帯作業又は警察大学校(以下「当校」という。)が特に指示した事項は契約の範囲内で実施するものとする。
- (2) 業務を行うに当たっては、目的の達成に努め、誠意と責任を持って遂行すること。また、火災予防、危険防止等安全管理に万全を期すこと。さらに、当校職員・学生・関係者・外来者に些かの迷惑をまかからないよう注意して行うとともに、不快感を与えることのない態度で接すること。
- (3) 買受者が過失又は故意によって施設あるいは第三者に損害を与えた場合は、買受者の責任によりその損害を補償すること。
- (4) この仕様書に定める業務の円滑な運営を図るため、当校及び関係者との連絡を密にし、その指示に従うこと。
- (5) 業務上使用する電気及び水の使用は、省エネに留意し、必要最小限とすること。

6 その他

- (1) 業務中、当校内において不審物若しくは遺失物を発見した場合は、直ちに当校に通報するとともに、遺失物にあってはその現品を届け出ること。
- (2) 勤務中の職員・学生・関係者にみだりに話しかけ、職務を妨害し、業務に関係のない意見具申等をしてはならない。
- (3) 本仕様書に定めのない事項及びその他詳細については、法令等に基づくほか、当校との協議により取り決めるものとする。

受 領 書

令和 年 月 日

契約担当官
警察大学校教務部会計課長
齊 藤 和 彦 殿

買受人
住所
氏名
印

下記物件、令和 年 月 日に受領いたしました。

記

1. 物 件 警察大学校 工事発生材売払ほか処分 1式

特記事項

発生材について、現物確認をすることは可能なので、確認を希望するものは、下記宛、公告期間中の平日朝8時30分～17時の間に連絡すること。

警察大学校教務部会計課管財営繕係

電話番号 042-354-3550 内線2152

発生材調書

	名 称	品質・形状	寸 法	単位	数量	備 考
1	排気消音器		Φ 740 L : 1850	kg	1,100	既存天吊消音器× 2台
2	ジャケット冷却水歩ポンプ	片吸込渦巻18.5kw	740×640×1200	kg	400	既存ポンプ×2台
3	クーラー冷却水ポンプ	片吸込渦巻2.2kw	580×500×850	kg	284	既存ポンプ×2台
4	冷却塔循環ポンプ	片吸込渦巻7.5kw	740×660×1200	kg	400	既存ポンプ×2台
5	余剰熱放熱用熱交換器	プレート形	370×1230×580	kg	360	既存熱交換器× 2台
6	クーラー放熱用熱交換器	プレート形	410×940×480	kg	380	既存熱交換器2台
7	ガス圧縮機		790×930×840	kg	520	既存ガス圧縮機× 2台
8	膨張タンク(ジャケット系)	密閉式	Φ 1200 H : 640	kg	180	既存膨張タンク×1台
9	膨張タンク(クーラ-系)	密閉式	Φ 1200 H : 640	kg	180	既存膨張タンク×1台
10	潤滑油タンク	鋼板製角型	1250×2530×900	kg	720	既存燃料小出し槽×1台
11	潤滑油ポンプ	ギアー式	200×530×570	kg	48	既存ポンプ×1台
12	薬液注入装置		605×1430×300	kg	30	既存薬液注入装置×1台
13	2種金属線び	40mm×30mm		kg	56	既存電線管
14	2種金属線び	40mm×45mm		kg	47	既存電線管
15	電線管	E19		kg	33	既存電線管
16	電線管	E25		kg	148	既存電線管
17	電線管	E31		kg	3	既存電線管
18	電線管	E63		kg	70	既存電線管
19	電線管	E75		kg	214	既存電線管
20	プルボックス	200mm□ × 200mm		kg	12	既存プルボックス
21	プルボックス	500mm□ × 300mm		kg	15	既存プルボックス
22	ケーブル	6.6KV CET38°		kg	60	既存ケーブル
23	ケーブル	6.6KV FPT60°		kg	334	既存ケーブル
24	ケーブル	CE14° -2C		kg	7	既存ケーブル
25	ケーブル	CE14° -3C		kg	59	既存ケーブル
26	ケーブル	CE150° -1C		kg	96	既存ケーブル
27	ケーブル	CE2° -2C		kg	14	既存ケーブル
28	ケーブル	CE2° -3C		kg	31	既存ケーブル
29	ケーブル	CE2° -4C		kg	19	既存ケーブル
30	ケーブル	CE3.5° -2C		kg	37	既存ケーブル
31	ケーブル	CE3.5° -4C		kg	121	既存ケーブル
32	ケーブル	CE5.5° -2C		kg	3	既存ケーブル
33	ケーブル	CE5.5° -4C		kg	24	既存ケーブル
34	ケーブル	CE8° -3C		kg	205	既存ケーブル
35	ケーブル	CE8° -4C		kg	22	既存ケーブル
36	ケーブル	CEE1.25° -3C		kg	50	既存ケーブル
37	ケーブル	CEE1.25° -4C		kg	3	既存ケーブル
38	ケーブル	CEE1.25° -6C		kg	48	既存ケーブル
39	ケーブル	CEE2° -10C		kg	8	既存ケーブル

発生材調書

	名 称	品質・形状	寸 法	単位	数量	備 考
40	ケーブ ル	CEE2° -12C		kg	87	既存ケーブ ル
41	ケーブ ル	CEE2° -15C		kg	11	既存ケーブ ル
42	ケーブ ル	CEE2° -2C		kg	43	既存ケーブ ル
43	ケーブ ル	CEE2° -3C		kg	3	既存ケーブ ル
44	ケーブ ル	CEE2° -4C		kg	17	既存ケーブ ル
45	ケーブ ル	CEE2° -5C		kg	3	既存ケーブ ル
46	ケーブ ル	CEE2° -6C		kg	19	既存ケーブ ル
47	ケーブ ル	CEE-S2° -2C		kg	12	既存ケーブ ル
48	ケーブ ル	CEE-S2° -3C		kg	16	既存ケーブ ル
49	ケーブ ル	CEE-S2° -4C		kg	10	既存ケーブ ル
50	ケーブ ル	CPEES1.2-1P		kg	2	既存ケーブ ル
51	ケーブ ル	FCPEE0.9-10P		kg	17	既存ケーブ ル
52	ケーブ ル	FCPEE0.9-30P		kg	69	既存ケーブ ル
53	ケーブ ル	FCPEE0.9-3P		kg	22	既存ケーブ ル
54	ケーブ ル	KPEE0.75° -3P		kg	4	既存ケーブ ル
55	ケーブ ル	FP2.0-2C		kg	14	既存ケーブ ル
56	ケーブ ル	FP2° -10C		kg	63	既存ケーブ ル
57	ケーブ ル	FP2° -5C		kg	132	既存ケーブ ル
58	ケーブ ル	FP3.5° -2C		kg	10	既存ケーブ ル
59	ケーブ ル	HP-1.2-3P		kg	4	既存ケーブ ル
60	ケーブ ル	HP-1.2-4C		kg	2	既存ケーブ ル
61	ケーブ ル	IE1.6		kg	9	既存ケーブ ル
62	ケーブ ル	IE14°		kg	7	既存ケーブ ル
63	ケーブ ル	IE2.0		kg	5	既存ケーブ ル
64	ケーブ ル	IE22°		kg	17	既存ケーブ ル
65	ケーブ ル	IE5.5°		kg	38	既存ケーブ ル
66	ケーブ ル	IE60°		kg	29	既存ケーブ ル
67	ケーブ ル	IE8°		kg	3	既存ケーブ ル
68	鋼製ダクト	亜鉛鉄板0.8mm	1100×1100	kg	260	既存ダクト
69	配管用炭素鋼鋼管		20A	kg	241	既設設備配管
70	配管用炭素鋼鋼管		25A	kg	13	既設設備配管
71	配管用炭素鋼鋼管		32A	kg	269	既設設備配管
72	配管用炭素鋼鋼管		50A	kg	213	既設設備配管
73	配管用炭素鋼鋼管		80A	kg	2,434	既設設備配管
74	配管用炭素鋼鋼管		100A	kg	799	既設設備配管
75	配管用炭素鋼鋼管		250A	kg	848	既設設備配管

発生材調書

	名 称	品質・形状	寸 法	単位	数量	備 考
1	エアハンドリングユニット(AC-L01)	コイルボックス	1100×2860×1530	kg	810	既設エアハンドリングユニット コイルボックス
2	エアハンドリングユニット(AC-L01)	コイルボックス	950×2660×1330	kg	630	既設エアハンドリングユニット
3	配管(水・電線等)	鉄、ステンレス	SGP80A：2.5m SGP65A：3.5 SUS20Su：13m	kg	55	既存配管類
4	電線・ケーブル	銅	10m	kg	1	既存電線・ケーブル類